



# URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.12.27.2020

Gliwice, 13.02.2020 r.

nr kor. UM.214705.2020/IKU



Radna Rady Miasta  
w miejscu  
**Pani Krystyna Sowa**

*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.7021.12.27.2020*  
**Dotyczy: ul. Metalowców zalewanie działek nr 288 i 245, obręb Kuźnica – przeciwdziałanie**

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
**www.gliwice.eu**

*Godziny pracy Urzędu  
Miejskiego:  
poniedziałek - środa:  
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00;  
piątek: 8:00 - 15:00*

## **Wydział Gospodarowania Wodami**

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 238 56 91  
Fax +48 32 238 54 53  
gw@um.gliwice.pl

W nawiązaniu do interpelacji BR.0003.32.2020 z dnia 07.02.2020 r., otrzymanego w dniu 11.02.2020 r. Wydział Gospodarowania Wodami informuje, że przystąpiliśmy do analizy przedmiotowego tematu w roku 2019. W ślad za pierwszym zgłoszeniem problemu powstawania zalewisk na dz. nr. 288 i 245 przez właściciela działek Pana Władysława Gwizdały (pismo z dnia 24.06.2019 r.).

Tytułem wstępu tut. Wydział informuje, że obszar działek zlokalizowanych w rejonie ul. Metalowców przez wiele lat stanowił teren walcowni metali nieżelaznych Łabędy S.A., z którego to obszaru część działek w tym drogi dojazdowe (dz. nr. 337, 338, 339, 340, 346 obr. Kuźnica) zostały wydzielone / przekształcone na działki stanowiące obecnie własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru symbol 9U (uchwała nr XIII/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.), „są to tereny przeznaczone do obsługi transportu kolejowego i motoryzacji, usługi logistyki, budownictwa, składowanie i magazynowanie materiałów...”.

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana w tym obszarze, stanowi wewnętrzną kanalizację deszczową dla terenu walcowni metali nieżelaznych Łabędy S.A, do końca nie jest znany jej przebieg. Lata eksploatacji powyższych obszarów spowodowały iż istniejące odwodnienie zwłaszcza w pasach komunikacyjnych jest w fatalnym stanie (powstały liczne załamania, przeciwpadki i pęknięcia), poprzez ciągłą przejeżdżność / transport ciężkiego sprzętu.

Mając na uwadze stan istniejący, oraz zgłoszenie o zalewaniu działek przyległych, tut. Wydział:

- 1) w dniu 22.07.2019 r. przeprowadził wizję w terenie w obecności wnioskodawcy i przedstawicieli PWiK, która miała na celu określenie stanu istniejącego wpustów deszczowych zlokalizowanych w pasach

komunikacyjnych oraz zlokalizowanie studni na kolektorze deszczowym – na miejscu stwierdzono, że wpustu są pozarywane a część studni nie do odnalezienia.

- 2) tego samego dnia (22.07.2019 r.) zlecono do PWiK wykonanie kamerowania / teleinspekcji istniejącego kolektora wraz z jego czyszczeniem oraz próbę odnalezienia istniejących studni.
- 3) w dniu 31.12.2019 r. otrzymano wyniki z PWiK, z których wynika że:
  - a) odcinek kolektora zanieczyszczony jest w 50%,
  - b) na sieci stwierdzono liczne pęknięcia ścian przewodu, drobne korzenie, kruszenie się kolektora na małych fragmentach,
  - c) nie odnaleziono istniejących studni.

W związku z powyższym tut. Wydział stwierdził konieczność pilnej przebudowy odwodnienia ul Metalowców, celem zniwelowania podtopień terenów przyległych przez działki stanowiące obecnie własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice (zgodnie z treścią powyżej).

Dodatkowo informujemy, że projekt zostanie wpisany w nową perspektywę składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2021-2027.

Z poważaniem  
(-) Roksana Burzak  
p.o. Naczelnik Wydziału  
Gospodarowania Wodami

Otrzymują:

- a. Adresat
- b. a/a GW

Załącznik: Projekt budowlany – zwrot 1 egz.

Przygotowała:

Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.