



ZA.271.36.2020

Gliwice, 16-10-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

W związku z publikacją odpowiedzi do treści SiWZ ZA.271.36.2020, pytanie 14, z dnia 10.09.2020 o treści :

„2) dodanie następujących pozycji w dziale 1.7.8 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Wstępne mechanicznie usunięcie wierzchnich warstw farby olejnej przez zeszlifowanie powierzchni 110,94m²”

„Piaskowanie niskociśnieniowe - pod ciśnieniem 0,5-4 barów z użyciem elektrokorundu zwykłego 110,94m²”

„Wzmocnienie strukturalne powierzchni cegieł za pomocą preparatu krzemorganicznego poprzez powleczenie powierzchni cegieł; oczyszczone elementy 110,94m²”

„Wypełnienie nierówności wątku ceglanego i ubytków spoin za pomocą zaprawy wapienno piaskowej z dodatkiem białego cementu; szacuje się konieczność uzupełnienia ok. 5%. 5,55m²”

„Impregnacja strukturalna powierzchni oczyszczonych. 110,94m²”

Prosimy o modyfikację ilości przedmiarowych z 110,94 m² na 1390,0 m² dla zakresu oczyszczenia ścian. Zakres opisany w odpowiedzi obejmuje dwie klatki schodowe, korytarze (lamperie + pilastry), sale lekcyjne (cokoły) – podana ilość w odpowiedzi znacząco odbiega od rzeczywistej ilości do wykonania dla w-w zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy ceglane wewnątrz budynku szkoły min.: filary, pilastry, lamperie, sklepienia i obramowania drzwi itp. należy poddać renowacji zgodnie z pozycją 1.7.8 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ).

W zakresie tym została dokonana modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zawiadomieniem o modyfikacji siwz z dnia 16.10.2020 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że cenę oferty należy obliczyć zgodnie z rozdziałem 18 SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny, a dołączone przedmiary

stanowią jedynie element pomocniczy.

UWAGA!

W związku z modyfikacją siwz z dnia 16.10.2020 r. odpowiedniej zmianie w zakresie ilości przedmiarowych ulega treść odpowiedzi udzielonej w dniu 11.09.2020 r. przez Zamawiającego na pytanie nr 14.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych

Kopia aa.